

Westnetz GmbH · Hellefelder Str. 8 · 59821 Arnsberg

Regionalzentrum Arnsberg

Stadt Olsberg
Stadtentwicklung
Bigger Platz 6
59939 Olsberg

Ihre Nachricht	24.07.2025
Ihre Zeichen	-
Unsere Zeichen	DRW-D-AP-O / bed
Name	
Telefon	
E-Mail	

Arnsberg, 20. August 2025

Stellungnahme zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 290 „Einkaufszentrum Carlsauestraße“, Olsberg

hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Gebiet der Stadt Olsberg betreibt die Westnetz als Eigentümerin:

- Gas-Hochdruckanlagen und die zugehörigen Fernmelde-/Steuerleitungen
- Strom-Hochspannungsanlagen
- Strom-Verteilnetzanlagen:
 - Mittelspannungsanlagen
 - Fernmeldeanlagen / Glasfasernetze

Und die HSNetze GmbH & Co KG als Eigentümerin und die Westnetz GmbH als Betreiberin:

- Gas-Verteilnetzanlagen
- Strom-Verteilnetzanlagen.

Die Gas-Hochdrucknetze und Strom-Hochspannungsanlagen verlaufen mit ausreichendem Abstand zum vorliegenden Plangebiet und sind somit nicht betroffen.

Zum o.g. Planverfahren nehmen wir wie folgt Stellung:

Im nördlichen Planbereich befinden sich Strom- und Gasverteilsnetzanlagen (siehe beigefügte Lagepläne). Diese dienen zur Versorgung benachbarter Hausanschlüsse. Wir bitten daher um Eintragung entsprechender Leitungsrechte zugunsten des Netzbetreibers im Bebauungsplan. Im Schutzstreifen der Versorgungsleitungen dürfen keine baulichen und sonstigen Anlagen errichtet und keine Einwirkungen und Maßnahmen vorgenommen werden, die den ordnungsgemäßen Bestand und / oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen

Westnetz GmbH

Hellefelder Str. 8 · 59821 Arnsberg · T 0800 93786389 · westnetz.de

Geschäftsführung Jochen Dwertmann · Dr. Jürgen Gröner · Dr. Alexander Montebaur

Sitz der Gesellschaft Dortmund · eingetragen beim Amtsgericht Dortmund · Handelsregister-Nr. HRB 30872

Bankverbindung Commerzbank Essen · BIC COBADEFF360 · IBAN DE02 3604 0039 0142 0934 00

Gläubiger-IdNr. DE44ZZZ00002236870 · USt-IdNr. DE325265170

Seite 2 von 2

oder gefährden. Veränderungen der Geländehöhen im Schutzstreifen sind mit dem Betreiber / Eigentümer der Stromversorgungsanlage abzustimmen.

Mit freundlichen Grüßen

Westnetz GmbH



Digital signiert von J48683
DN: cn=J48683, c=DE,
o=EON, ou=USERS
Datum: 2025.08.21
09:40:02 +02'00'



Digital signiert von
L23515
Datum: 8/21/25 10:14

Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Energieeinsparung mit Vergleichswerten zum Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu Einrichtungen, die ebenfalls Angaben über angebotene Energieeffizienzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile sowie gegebenenfalls technische Spezifikationen von energiebetriebenen Geräten bereitstellen, erhalten Sie auf folgender Internetseite: www.edl-netz.de